

08/04/2016

Recommandations du SSI-SADL

À
Stéphanie Lauzon
LOISIRS

Commentaires :

De
Alain Grégoire
SSI Sainte-Anne-des-
Lacs

Dans un premier temps, mes recommandations ou du moins les considérations en lien avec l'aspect de la sécurité incendie.

Considérant la nature des activités de ce bâtiment et du nombre de personnes pouvant y être, nous devons faire appel à un TPI soit un technicien en prévention incendie afin de faire valider un plan d'intervention advenant l'évacuation des lieux ou de tout autre événement tel un incendie.

Re
**Projet
d'agrandissement
de la bibliothèque**

Le département de la sécurité incendie de SADL est présentement en négociation afin d'octroyer un contrat avec un TPI externe. Ce technicien pourra répondre à toute demande nécessitant un TPI.

Dans le plan d'intervention, nous devons prévoir l'aménagement du stationnement afin de permettre aux véhicules incendie de pouvoir se positionner à des endroits stratégiques pour des fins de combat incendie.

De plus, l'aménagement d'un réservoir d'eau d'un minimum de 10 000 gallons s'alimentant à même la source d'eau longeant le parc, dont nous pourrions y installer une borne sèche afin que nos véhicules incendie puissent s'y alimenter directement. L'emplacement de ce réservoir serait aussi très stratégique aussi dans la protection des bâtiments voisins de notre centre du village. Surtout considérant la venue possible d'une garderie de l'autre côté.

J'aviserai les responsables du projet dès qu'une entente est signée avec un TPI externe.

Alain Grégoire

SSI Sainte-Anne-des-Lacs

Tél 450-224-2675 poste 227

773 chemin Ste-Anne-des-
Lacs, Qc J0R 1B0

directeurssi@sadl.qc.ca

